



NOTA :
- Conductorul de protecție (PE) va fi separat de conductorul
neutru (N) al sursei de alimentare;
- La execuție se respectă Normativul I 7-2011, NTE 007/08/00.

LEGENDA:	
	- corp de iluminat public 36W, existent
	- stălp de iluminat public, existent

Comuna Telciu

Putere [W]	Cantitate [buc]	Localitate
36	145	Telcișor

Verificator		Ing.Vlad Ioan		Semnatura		Referat Nr.:	
Nume		Semnatura		Referat / Expertiza		Nr. / Data	
		ELECTRONET INSTALATI SRL		Beneficiar		Comuna Telciu	
Deviz, str. M. Kogălniceanu, Nr.14, P+M		Str. 056-410705, 0164-602439		localitate Telciu, str. Principală, nr.744B, Jud. Bistrița-Năsăud		Nr. Pr.:	
E-mail: electronet-instalati@yahoo.com		www.electronet-deviz.ro		Comuna Telciu		E27472024	
Specificatia		Nume		Semnatura		Scara	
Sef proiect		Ing. Mihai Turta				Yău proiect	
Verificat						Modernizarea sistemului de iluminat public	
Proiectat						in localitățile Telciu, Telcișor și Fieș	
Desenat						din comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud	
						Yău planșă	
						Plan de situație existent sistem de iluminat public	
						localitate Telcișor	
						Nr. pt	
						E04	