DETALIU STALP ILUMINAT



-Inaltime =3,0 m
-IP66
-Lampa led 2x25W
-Otel galvanizat vopsit culoare neagra
-cu borna de legare la pamant
-fundatie de beton armat conform specificatii producator
-grosime tabla min 3 mm
-diametru stalp 60 mm
-cu morsetiera 2P 1-10 A 10 mmp, 39x132 mm
-stalp cu usa de vizitare 132x38 mm

LEGENDA:

-Sistem de iluminat compus din stalp metalic, H=3.0 m, 2 brate, si corp iluminat LED
S.IL,.... 2x 25W,cu borna legare la pamant, comanda senzor crepuscular
-Platbanda OL-Zn 25x4 mm montat in pamant la adancimea de 1 m (priza de pamant)
-Alimentare S.IL, cablu CYAbY 3x2,5 pozat ingropat in tub protectie PVC Ø32 mm
-Alimentare TED, cablu CYAbY 5x10 pozat ingropat in tub protectie PVC Ø50 mm
-Doza derivatie cu garnituri de etansare, IP66, montaj aparent la baza stalpului,semnalizata prin indicator "Pericol electrocutare"
TED -Tablou electric distributie
BMPT -Bloc de masura si protectie trifazat
Rp≤4Ω - Rezistenta de dispersie a prizei de pamant

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA/ NR./ DATA	
PROIECTANT GENERAL	**S.C. STRUCT-EL PROIECT S.R.L. BUDACU DE JOS**			Beneficiar: U.A.T. COMUNA TELCIU SAT TELCIU, NR. 744 B	Proiect nr. 23/2025
PROIECTANT DE SPECIALITATE	**S.C. PLANEX LINE S.R.L. FELDRU**			JUD. BISTRITA-NASAUD	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:500	Titlu proiect: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA COM. TELCIU, SAT BICHIGIU, FN. JUD. BISTRITA-NASAUD	Faza DTAC+ PT
SEF PROIECT	arh.DEMIAN DAIANA				
PROIECTAT	ing.GALAN VIORICA		Data 07.2025	Titlu plansa PLAN DE SITUATIE instalatii electrice exterioare	Plansa nr. IE01
INTOCMIT	ing.GALAN VIORICA				